

**Iepirkuma komisijas 2018. gada 3.aprīļa sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā
piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa
“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas
projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/06
nolikumu**

1. Jautājums

3.daļa – Augļu iela 11, Rīga

1)Tāmes sadaļa 1-2 BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA nav norādīts apjoms sek. pozīcijās

3	Būvlaukuma darbinieku un darbu vadītāja telpu uzstādīšana un aizvešana (2gb.)	mēn.	
4	Apsardzes telpas uzstādīšana un aizvešana	mēn.	
5	Objekta apsardze	mēn.	
6	Pārvietojamās tualetes uzstādīšana, apkalpošana un aizvešana (1 gb.)	mēn.	
9	Darba organizācijas un izpildes nodrošināšanas pārējie darbi un izmaksas (t.sk.būvlaukuma uzturēšanas izmaksas)	mēn.	

Jautājums - Vai darbu apjomu aizpildīt mums pašiem, vai atstāt kā ir (atstāt 0 apjomos)

Atbilde:

Saskaņā ar Nolikuma 2.1.4. punkta 2.1.4.3. apakšpunktu Iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu izpildes termiņš Iepirkuma 3.daļai ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas. Līdz ar to apjomi attiecīgi jāaprēķina 16 kalendārajām nedēļām.

2. Jautājums

Kopsavilkumā ir norādīts Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%. Sākot ar 01.01.2018. D.d. soc.nodoklis ir 24,09%. Jautājums mēs drīkstam izlabot uz 24,09%?

Atbilde:

Jā, lokālā tāme jānoformē atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, tai skaitā norādot spēkā esošās nodokļu likmes.

3. Jautājums

4.daļa – Kvēles iela 35, Rīga

Lokāla tāme Nr.8

6	L.c.	Durvju D-1, D-2 demontāža, montāža	gab	0
		Metāla durvis, slēdzamas ar pašaizvēršanās mehānismu, ar atslēgas kodu, Uw≤1,8 W/m2K, tonis RR-32, augstums 2000 mm, platums 2130 mm	gab	0

Darbu apjomos ir 0. Jautājums – Durvis D-1 un D2 nevajag mainīt?

Atbilde: Saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta Kvēles ielā 15, k-10, Rīga lokālās tāmes Nr.8 “Logi, durvis” uzrādītiem darbiem nav paredzētas Durvju D-1, D-2 demontāža un montāža.

4. Jautājums:

5.daļa – Maskavas iela 250 k-7

Lokāla tāme Nr.7

1	L.c.	Loga L1 demontāža, montāža	gab	0
		PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, $U_w \leq 1,1$ W/m ² K, tonis balts, izmēri logam augstums 1400 mm, platums 1300 mm	gab	0
3	L.c.	Loga L3 demontāža, montāža	gab	0
		PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, $U_w \leq 1,1$ W/m ² K, tonis balts, izmēri logam augstums 1400 mm, platums 2000 mm	gab	0
4	L.c.	Loga L4 demontāža, montāža	gab	0
		PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, $U_w \leq 1,1$ W/m ² K, tonis balts, izmēri - loga augstums 1400 mm, loga platums 1300 mm, balkona durvju platums 700 mm, durvju augstums 2040 mm	gab	0

Darbu apjomos ir 0. Jautājums – Logus L1, L3, L4 nevajag mainīt?

Atbilde: Saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta Maskavas ielā 250, k-7, Rīgas lokālās tāmes Nr.7 “Logi, durvis” uzrādītiem darbiem nav paredzēta logu L-1, L-3 un L-4 demontāža un montāža.